Skrzynki telemetrii (IV generacji)

Tabela wykonań

wersja dokumentu: 10.1

TELE– [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] wyk. [ ]

Zasilanie	Opcje
sieciowe 230VAC (wymiary skrzynki: 300x250x140mm)	0
sieciowe 230VAC (wymiary skrzynki: 400x400x200mm)	1
sieciowe 230VAC z podtrzymaniem zasilania (wymiary skrzynki: 400x400x200mm)	2
bateria słoneczna z podtrzymaniem zasilania (wymiary skrzynki: 400x400x200mm) (wielkość fotomodułu, akumulatora i typ regulatora ładowania - uzgadniane indywidualnie)	4
sieciowe 230VAC z UPS do zabudowy przelicznika serii MacMAT (wymiary skrzynki: 800x600x300mm)	5

Interfejs transmisyjny (modem) - odczyt zdalny	Opcje
brak	0
IK-401 (LTE) *	1
Moxa OneCell G3150A-LTE-EU-T (LTE) *	8
inny modem (np. INTERBIN MK-9an4G - do stosowania przy zasilaniu z baterii słonecznej i ciągłej gotowości modemu)	9
** - nie stosować przy zasilaniu z baterii słonecznej i ciągłej gotowości modemu*	

Odczyt lokalny (dla klienta)	Opcje
brak	0
RS485 (wyprowadzony na złaczach, na szynie TH-35)	1
ETHERNET (np. do lokalnego odczytu przez Odbiorcę gazu - uzgadniany indywidualnie)	5
inny (np. do lokalnego odczytu przez Odbiorcę gazu - uzgadniany indywidualnie)	9

Bariera Ex (interfejs) / Urządzenie podłączane **	Opcje
brak	0
INT-S3/N *(drugi tor transmisji RS-GAZ2 - RS485 Ex)* *(zasilanie Ex NAMUR (U_{HF}) do MacBAT II, MacBAT III, MacREJ II)*	2
INT-S3 *(główny tor transmisji RS-GAZ2 - RS485 Ex)* *(główne zasilanie Ex do MacBAT 5, MacBAT IV, MacBAT III, MacBAT II, MacBATe, MacREJ 5, MacREJ II, MacRP, MacR2)*	3
EM-2 *(moduł rozszerzeń - 8 wejść sygnalizacji DI nieiskrobezpiecznych)*	5
EM-2Ex *(moduł rozszerzeń - 8 wejść sygnalizacji DI iskrobezpiecznych Ex)*	6
EM-1 *(moduł rozszerzeń - 2 wyjścia prądowe 4..20mA; 4 wyjścia dwustanowe DO)*	7
inne urządzenia (np. Wi-Fi, konwerter 485-232)	9
*** - pozycje obowiązkowe do wypełnienia*	

Bariera Ex (interfejs) / Urządzenie podłączane ***	Opcje
opcje wyboru te same co w pozycjach obowiązkowych	
**** - pozycje opcjonalne, gdy skrzynka obsługuje więcej podłączonych urządzeń*	

Obudowa skrzynki	Opcje
obudowa z tworzywa sztucznego	P

Zakres temperatur pracy modemu	Opcje
standardowy	brak oznaczenia
rozszerzony (dotyczy tylko Moxa OneCell G3150A-LTE-EU-T)	T

Wykonanie szczegółowe	
wewnętrzne oznaczenie PLUM	

Przykłady zamawiania:

TELE-210.300P

co oznacza: Skrzynka telemetrii (obudowa plastikowa) z zasilaniem 230VAC z podtrzymaniem zasilania, modemem IK-401 oraz interfejsem INT-S3

TELE-280.230PT

co oznacza: Skrzynka telemetrii (obudowa plastikowa) z zasilaniem 230VAC z podtrzymaniem zasilania, modemem Moxa OneCell G3150A-LTE-EU-T (rozszerzony zakres temperatur) oraz interfejsami INT-S3 i INT-S3/N (dwa kanały komunikacyjne)

PLUM Sp. z o.o.
Ul. Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin
BDO: 000009381